



Resultado das Análises da Qualidade da Água Distribuída
Mês: Fevereiro 2023

ÁGUA DOS CANYONS – PRAIA GRANDE SC

Análises físico-químicas

Parâmetro	Unid	Padrão de Potabilidade Portaria 5/GM/MS/17 E portaria 888 05/21	Total das Análises Estabelecidas ¹	Total das Análises Realizadas	Valor Encontrado						ETA	REDE	
					ETA	REDE	ETA	REDE	ETA	REDE	MÁX	MÍN	MÉDIA
Cloro Residual	mg/l	0,5 a 5,0	0,2 a 5,0	281	10	281	10	1,86	0,67	1,28	1,05	0,36	0,73
Cor	µC	< 15	< 15	281	10	281	10	15	0	3,53	11,2	<10	<10
Flúor ²	mg/l	< 1,5	< 1,5	281	dispensada	281	dispensada	1	0,6	0,83	dispensada		
pH		6,0 a 9,5	6,0 a 9,5	281	10	281	10	7,32	6	6,22	6,7	6	6,12
Turbidez	NTU	<5	< 5	281	10	281	10	1,77	0,2	0,66	<1	<1	<1

Análises Bacteriológicas

Parâmetro	Total das Análises Estabelecidas ¹		Total das Análises Realizadas		Quantidade de Amostra com Presença		Padrão de Potabilidade Portaria 5/GM/MS/17 ANEXO XX E portaria 888 05/21
	ETA	REDE	ETA	REDE	ETA	REDE	
Coliformes totais	8	10	8	10	0	0	ETA: ausência em todas as amostras
Escherichia coli	8	10	8	10	0	0	Rede: Apenas uma amostra com presença

Observações:

Em Sistemas de Abastecimento de água que analisam menos que 40 amostras por mês é permitido uma presença de Coliformes (Art. 11, Tabela 1 da Portaria 5/GM/MS/2017 ANEXO XX).

Cloro Residual: O cloro ao ser adicionado à água, reage com várias substâncias, além de eliminar os microrganismos. Dosa-se, então, uma quantidade acima daquela consumida pela demanda e a esta quantidade que resta dá-se o nome de *Cloro Residual*.

Cor Aparente: A água pura é virtualmente ausente de cor. A presença de cor refere-se às substâncias dissolvidas ou em suspensão. A *cor aparente* é aquela medida sem a remoção de partículas suspensas da água.

Flúor: Teor de concentração de íon fluoreto presente na água destinada ao consumo humano, apto a produzir os efeitos desejados à prevenção da cárie bucal.

pH: O termo é usado universalmente para expressar a intensidade de uma condição ácida ou alcalina de uma solução.

Turbidez: É uma característica física, refere-se à presença de partículas suspensas na água com tamanho variando desde suspensões grosseiras aos coloides.

Coliformes Totais: Bactérias do grupo dos coliformes - Bacilos gram-negativos, aeróbios ou anaeróbios facultativos, fermentam a lactose com produção de ácido, gás e aldeído a 35,0 +/- 0,5°C em 24-48 horas. Alguns desses microrganismos causam males a saúde.

Legenda:

ETA: Estação de Tratamento de Água.

REDE: Sistema de Distribuição

mg/L: Miligramas por litro

NTU: Unidade Nefelométrica de Turbidez

pH: Potencial Hidrogeniônico

µC: Unidade Hazen (mg de Pt e Co/L) – Miligramas de Platina e Cobalto por Litro

1 O número de Analises estabelecidas foi calculado conforme estipulado pela Portaria 5/GM/MS/2017 ANEXO XX e Portaria 888 05/21 do Ministério da Saúde para uma população menor ou igual a 5.000 habitantes.

2 dispensada a análise na rede segundo portaria MS 888 de maio de 2021.